



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))	
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника	Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Бориславський центр професійної освіти» вул. Героїв ОУН-УПА, 21, м. Борислав, Львівська область, 82300, ЄДРПОУ 22376409
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції)
Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-05-12-015214-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	<p>Насамперед необхідно зазначити, що закупівля здійснюється за рахунок фінансування з місцевого бюджету (загального та спеціального фондів) «Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції)» «Навчально-практичного центру ресторанного сервісу» у навчальному корпусі №1 Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Бориславський центр професійної освіти» за адресою: м. Борислав, вул. Героїв ОУН-УПА, 21»</p> <p>Кількість товару: 1 шт.</p> <p>Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі, встановлені замовником в Додатку № 1 до тендерної документації</p>
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Розрахунок очікуваної вартості зазначених товарів було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі товари, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет), аналізуючи комерційні пропозиції від постачальників, тощо.
Очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі «ДК 021:2015 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції)» 2`056`000 гривень 00 копійок (Два мільйони п'ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок).

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції)

Найменування товару:			
Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції) – 1 штука у складі:			
1	Вентилятор осьовий AL 450 D2 01 * <i>(витрата повітря L=10100 м3/год, P=500 Па, максимальне енергоспоживання електродвигуна 4,888 кВт, 400V 3~Y)</i> * виробництво фірми «RUCK Ventilatoren GmbH» (Німеччина) «або еквівалент»	шт	1
2	Вентилятор осьовий AL 450 D2 01 * <i>(витрата повітря L=10500 м3/год, P=700 Па, максимальне енергоспоживання електродвигуна 4,888 кВт, 400V 3~Y)</i> * виробництво фірми «RUCK Ventilatoren GmbH» (Німеччина) «або еквівалент»	шт	1
3	Нагрівач водяний SWH100-50/6R 80 кВт 50/40 °C «або еквівалент»	шт	1
4	Фільтр каналний SFB100-50 «або еквівалент»	шт	1
5	Автоматика для керування П+В з виконавчими механізмами	комп.	1
6	Зонт ЗВО 1 300×1 300×1 300×650×400×100×100×лист оц. 0.5мм	шт	1
7	Фільтр ФЖ 1 300×500×лист оц. 0.5мм	шт	2
8	Зонт ЗВО 1 800×2 400×1 800×1 200×400×100×100×лист оц. 0.9мм	шт	2
9	Фільтр ФЖ 1 800×550×лист оц. 0.5мм	шт	4
10	Зонт ЗВО 2 200×1 400×2 200×700×400×100×100×лист оц 0.7мм	шт	2
11	Фільтр ФЖ 2 200×500×лист оц. 0.5мм	шт	4
12	Зонт ЗВО 2 400×1 700×2 400×850×400×100×100×лист оц. 0.9мм	шт	2
3	Фільтр ФЖ 2 400×550×лист оц. 0.5мм	шт	4
14	Зонт ЗВЗ 1 100×1 100×1 100×550×400×100×100×лист оц. 0.5мм	шт	1
15	Фільтр ФЖ 1 100×500×лист оц. 0.5мм	шт	1
16	Зонт ЗВЗ 1 200×1 100×1 200×550×400×100×100×лист оц. 0.5мм	шт	1
17	Фільтр ФЖ 1 200×500×лист оц. 0.5мм	шт	1
18	Клапан дросельний КДК-1 250×лист оц. 0.5мм	шт	3
19	Зонт ЗВЗ 1 000×1 000×1 000×500×400×100×100×лист оц. 0.9мм	шт	1
20	Зонт ЗВЗ 1 400×800×1 400×400×400×100×100×лист оц. 0.9мм	шт	1
21	Фільтр ФЖ 1 400×500×лист оц. 0.5мм	шт	1
22	Повітропроводи з лист оц 0.7мм	м2	360
23	Фасонні вироби з лист оц 0.7мм	м2	90
24	Решітка однорядна регульована РР 300х150	шт	3
25	Решітка двохрядна регульована РДР 400х300	шт	19
26	Решітка двохрядна регульована РДР 400х200	шт	4
27	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	3
28	Решітка фасадна 1200х700	шт	1

29	Ізоляція повітропроводів K-Flex 10мм «або еквівалент»	м2	170
30	Кабельно провідникова продукція	комп.	1

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати "або еквівалент".

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Предмет закупівлі передбачає транспортування обладнання, та проведення пусконалагодження припливно-витяжної системи вентиляції та навчання персоналу Замовника.

Термін поставки, встановлення та проведення пусконалагодження припливно-витяжної системи вентиляції – до **09 жовтня 2026 року включно.**